



Riksrådsvägen VÄRMESYSTEMET

Vi på VÄRMEX har nu injusterat värmesystemet och ni har fått era termostater monterade på elementen.

Termostaterna kommer nu att ge en rumstemperatur på ca 20-21°C vid inställning 3. (3 plus en punkt)

Om man vrider till en lägre siffra så får man en lägre temperatur. Inställning 3 (3 utan punkt.) ger ca 20° och inställning 2 ca 16°. Hela elementet kommer inte vara lika varmt, skillnaden mellan övre och nedre delen kommer att vara mellan 10-25° beroende på utetemperaturen.

När man får **rätt** temperatur i rummet kommer termostaten att stänga ventilen och elementen svalnar. Elementet kommer att vara kallt tills temperaturen i rummet sjunker under det inställda värdet. Det är alltså inget fel på värmesystemet om elementet är kallt när rumstemperaturen är rätt.

Termostaten måste kunna känna **rätt** temperatur. Möbler, tunga gardiner och elementskydd som skymmer elementet och termostaten gör att den luras att stänga för tidigt, med följd att rumstemperaturen sjunker.

Att få varmare än 21° är svårt, om ni sätter in en elfläkt i rummet och höjer temperaturen över 21° så stänger termostaten av elementet och det blir bara elfläkten som "jobbar".

När man tycker att det är för varmt och vill vädra så öppnar ventilen och brassar på mera värme. Vill man ha lägre temperatur så är det bättre att vrida ner termostaten till ex. 2. Vill man vädra så skall man göra det ordentligt under en kort tid (5 min).

Om ni har för låg temperatur så kontrollera att termostaten står på högsta värdet. Kontrollera att inte möbler, gardiner och elementskydd skymmer termostaten. Temperaturen i rummet kontrolleras bäst med en pålitlig termometer i mitten av rummet ca 1,5 m över golv.

Är det fortfarande kallt, prova att lufta ur elementet med hjälp av en luftnyckel. Du kan också prova att vrida på termostaten från öppet till stängt läge några gånger, det kan fastna luft eller något skräp i ventilen, det lossnar om du vidtar denna åtgärd.

Hoppas ni får en varm och skön vinter.

Tack för Er medverkan.

VÄRMEX KONSULT AB